

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002431

AENOR certifica que | AENOR certifies that

ABB STOTZ KONTAKT, GmbH

Domicilio social / Registered office EPPELHEIMER STR. 82 69123 HEIDELBERG (Alemania)

suministra el producto / supplies the product Interruptor automático magnetotérmico
Circuit-Breakers for overcurrent protection for household and similar installation

conforme con / in compliance with UNE-EN 60898-1:2004 (EN 60898-1:2003; EN 60898-1:2003 CORR:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A11:2006 (EN 60898-1:2003/A11:2005)
UNE-EN 60898-1:2004/A1:2005 (EN 60898-1:2003/A1:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A12:2009 (EN 60898-1:2003/A12:2008)
UNE-EN 60898-1:2004/A13:2013 (EN 60898-1:2003/A13:2012)

Referencias / References Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site EPPELHEIMER STR. 82 69123 HEIDELBERG (Alemania)

Esquema de evaluación / Assessment scheme Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules
RP 030.15.

Fecha de emisión / First issued on 2016-04-08
Fecha de última emisión / Last issued 2021-04-08
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-28

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002431

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca comercial / Trade mark: ABB

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201 B1	1P	230/400 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B10	1P	230/400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B13	1P	230/400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B16	1P	230/400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B2	1P	230/400 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B20	1P	230/400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B25	1P	230/400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B3	1P	230/400 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B32	1P	230/400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B4	1P	230/400 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B40	1P	230/400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B50	1P	230/400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B6	1P	230/400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B63	1P	230/400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 B8	1P	230/400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	B
S201 C0,5	1P	230/400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C1	1P	230/400 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C10	1P	230/400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C13	1P	230/400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C1,6	1P	230/400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C16	1P	230/400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C2	1P	230/400 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C20	1P	230/400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C25	1P	230/400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C3	1P	230/400 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C32	1P	230/400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2016-04-08
Fecha de última emisión / Last issued 2021-04-08
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-28

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002431

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201 C4	1P	230/400 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C40	1P	230/400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C50	1P	230/400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C6	1P	230/400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C63	1P	230/400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 C8	1P	230/400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	C
S201 D0,5	1P	230/400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D1	1P	230/400 V-	1 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D10	1P	230/400 V-	10 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D13	1P	230/400 V-	13 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D1,6	1P	230/400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D16	1P	230/400 V-	16 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D2	1P	230/400 V-	2 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D20	1P	230/400 V-	20 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D25	1P	230/400 V-	25 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D3	1P	230/400 V-	3 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D32	1P	230/400 V-	32 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D4	1P	230/400 V-	4 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D40	1P	230/400 V-	40 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D50	1P	230/400 V-	50 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D6	1P	230/400 V-	6 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D63	1P	230/400 v-	63 A	6000 A	6000 A	---	D
S201 D8	1P	230/400 V-	8 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA B1	1P+N	230 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B10	1P+N	230 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B13	1P+N	230 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	B

Fecha de emisión / First issued on 2016-04-08
Fecha de última emisión / Last issued 2021-04-08
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-28

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002431

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201-NA B16	1P+N	230 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B2	1P+N	230 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B20	1P+N	230 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B25	1P+N	230 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B3	1P+N	230 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B32	1P+N	230 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B4	1P+N	230 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B40	1P+N	230 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B50	1P+N	230 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B6	1P+N	230 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B63	1P+N	230 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA B8	1P+N	230 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	B
S201-NA C0,5	1P+N	230 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C1	1P+N	230 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C10	1P+N	230 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C13	1P+N	230 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C1,6	1P+N	230 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C16	1P+N	230 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C2	1P+N	230 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2016-04-08
Fecha de última emisión / Last issued 2021-04-08
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-28

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002431

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201-NA C20	1P+N	230 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C25	1P+N	230 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C3	1P+N	230 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C32	1P+N	230 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C4	1P+N	230 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C40	1P+N	230 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C50	1P+N	230 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C6	1P+N	230 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C63	1P+N	230 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA C8	1P+N	230 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	C
S201-NA D0,5	1P+N	230 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D1	1P+N	230 V-	1 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D10	1P+N	230 V-	10 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D13	1P+N	230 V-	13 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D1,6	1P+N	230 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D16	1P+N	230 V-	16 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D2	1P+N	230 V-	2 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D20	1P+N	230 V-	20 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D25	1P+N	230 V-	25 A	6000 A	6000 A	---	D

Fecha de emisión / First issued on 2016-04-08
Fecha de última emisión / Last issued 2021-04-08
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-28

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002431

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S201-NA D3	1P+N	230 V-	3 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D32	1P+N	230 V-	32 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D4	1P+N	230 V-	4 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D40	1P+N	230 V-	40 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D50	1P+N	230 V-	50 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D6	1P+N	230 V-	6 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D63	1P+N	230 V-	63 A	6000 A	6000 A	---	D
S201-NA D8	1P+N	230 V-	8 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 B1	2P	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B10	2P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B13	2P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B16	2P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B2	2P	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B20	2P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B25	2P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B3	2P	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B32	2P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B4	2P	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B40	2P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B50	2P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B6	2P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B63	2P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 B8	2P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	B
S202 C0,5	2P	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C1	2P	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2016-04-08
Fecha de última emisión / Last issued 2021-04-08
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-28

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002431

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S202 C10	2P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C13	2P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C1,6	2P	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C16	2P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C2	2P	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C20	2P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C25	2P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C3	2P	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C32	2P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C4	2P	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C40	2P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C50	2P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C6	2P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C63	2P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 C8	2P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	C
S202 D0,5	2P	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D1	2P	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D10	2P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D13	2P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D1,6	2P	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D16	2P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D2	2P	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D20	2P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D25	2P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D3	2P	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D32	2P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D4	2P	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	---	D

Fecha de emisión / First issued on 2016-04-08
Fecha de última emisión / Last issued 2021-04-08
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-28

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002431

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S202 D40	2P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D50	2P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D6	2P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D63	2P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	---	D
S202 D8	2P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 B1	3P	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B10	3P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B13	3P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B16	3P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B2	3P	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B20	3P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B25	3P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B3	3P	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B32	3P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B4	3P	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B40	3P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B50	3P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B6	3P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B63	3P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 B8	3P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	B
S203 C0,5	3P	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C1	3P	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C10	3P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C13	3P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C1,6	3P	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C16	3P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C2	3P	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2016-04-08
Fecha de última emisión / Last issued 2021-04-08
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-28

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002431

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203 C20	3P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C25	3P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C3	3P	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C32	3P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C4	3P	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C40	3P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C50	3P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C6	3P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C63	3P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 C8	3P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	C
S203 D0,5	3P	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D1	3P	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D10	3P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D13	3P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D1,6	3P	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D16	3P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D2	3P	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D20	3P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D25	3P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D3	3P	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D32	3P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D4	3P	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D40	3P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D50	3P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D6	3P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D63	3P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	---	D
S203 D8	3P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	---	D

Fecha de emisión / First issued on 2016-04-08
Fecha de última emisión / Last issued 2021-04-08
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-28

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002431

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203-NA B1	3P+N	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B10	3P+N	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B13	3P+N	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B16	3P+N	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B2	3P+N	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B20	3P+N	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B25	3P+N	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B3	3P+N	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B32	3P+N	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B4	3P+N	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B40	3P+N	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B50	3P+N	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B6	3P+N	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B63	3P+N	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA B8	3P+N	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	B
S203-NA C0,5	3P+N	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C1	3P+N	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C10	3P+N	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C13	3P+N	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	C

Fecha de emisión / First issued on 2016-04-08
Fecha de última emisión / Last issued 2021-04-08
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-28

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002431

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203-NA C1,6	3P+N	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C16	3P+N	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C2	3P+N	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C20	3P+N	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C25	3P+N	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C3	3P+N	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C32	3P+N	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C4	3P+N	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C40	3P+N	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C50	3P+N	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C6	3P+N	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C63	3P+N	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA C8	3P+N	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	C
S203-NA D0,5	3P+N	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D1	3P+N	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D10	3P+N	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D13	3P+N	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D1,6	3P+N	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D16	3P+N	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	---	D

Fecha de emisión / First issued on 2016-04-08
Fecha de última emisión / Last issued 2021-04-08
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-28

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Original Electronic Certificate

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002431

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S203-NA D2	3P+N	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D20	3P+N	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D25	3P+N	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D3	3P+N	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D32	3P+N	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D4	3P+N	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D40	3P+N	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D50	3P+N	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D6	3P+N	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D63	3P+N	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	---	D
S203-NA D8	3P+N	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 B1	4P	401 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B10	4P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B13	4P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B16	4P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B2	4P	402 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B20	4P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B25	4P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B3	4P	403 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B32	4P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B4	4P	404 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B40	4P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B50	4P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	B

Fecha de emisión / First issued on 2016-04-08
Fecha de última emisión / Last issued 2021-04-08
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-28

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002431

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S204 B6	4P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B63	4P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 B8	4P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	B
S204 C0,5	4P	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C1	4P	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C10	4P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C13	4P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C1,6	4P	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C16	4P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C2	4P	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C20	4P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C25	4P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C3	4P	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C32	4P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C4	4P	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C40	4P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C50	4P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C6	4P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C63	4P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 C8	4P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	3	C
S204 D0,5	4P	400 V-	0,5 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D1	4P	400 V-	1 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D10	4P	400 V-	10 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D13	4P	400 V-	13 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D1,6	4P	400 V-	1,6 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D16	4P	400 V-	16 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D2	4P	400 V-	2 A	6000 A	6000 A	---	D

Fecha de emisión / First issued on 2016-04-08
Fecha de última emisión / Last issued 2021-04-08
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-28

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002431

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia / Type Ref.	Nº de polos / No. of poles	Tensión asignada / Rated voltage	Intensidad asignada / Rated current	Poder de corte asignado (Icn) / Short circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1) / Individual pole capacity	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Curva / Tripping current
S204 D20	4P	400 V-	20 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D25	4P	400 V-	25 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D3	4P	400 V-	3 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D32	4P	400 V-	32 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D4	4P	400 V-	4 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D40	4P	400 V-	40 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D50	4P	400 V-	50 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D6	4P	400 V-	6 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D63	4P	400 V-	63 A	6000 A	6000 A	---	D
S204 D8	4P	400 V-	8 A	6000 A	6000 A	---	D

Fecha de emisión / First issued on 2016-04-08
Fecha de última emisión / Last issued 2021-04-08
Fecha de expiración / Validity date 2024-05-28

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com