

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000810

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB新会低压开关有限公司  
生产者地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 隔离开关  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.3-2017  
生产企业名称: ABB新会低压开关有限公司  
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人: 董秋宏  
电话: 0750-6334646  
电子邮箱: donna-qiu hong.dong@cn.abb.com  
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14  
自我声明地点: ABB新会低压开关有限公司  
生产者签章:



# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000810

产品系列、型号、规格:

OT63□□□, OT80□□□(型号解释详见附件); Uimp:8kV; Ui:750V; OT63:Ith:63A; Ue/Ie: AC-22A:AC415V,AC500V,AC690V/63A; AC-23A:AC415V/63A,AC500V/45A,AC690V/20A; OT80:Ith:80A; Ue/Ie: AC-22A:AC415V,AC500V,AC690V/80A; AC-23A:AC415V/75A,AC500V/58A,AC690V/20A; Icw:1500A/1s; Icm(峰值):2100A; AC-22A,AC-23A; 3P,4P

联系人: 董秋宏  
电话: 0750-6334646  
电子邮箱: dongqia-hong.dong@cn.abb.com  
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点:

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000810



产品系列、型号、规格(附件):

### 型号的解释:

$\frac{OT}{1}$   $\frac{\square}{2}$   $\frac{\square}{3}$   $\frac{\square}{4}$   $\frac{\square}{5}$

- 1、隔离开关: OT
- 2、AC-22A 的额定电流: 63、80
- 3、安装类型: F (底板和 DIN 导轨安装)、FT (柜门安装)
- 4、极数: 3、4
- 5、第 4 极位置 (只有 4 极开关有此标识):  
N1 (表示第 4 极在开关左边)、N2 (表示第 4 极在开关右边)

联系人: 董秋宏  
电话: 0750-6334646  
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com  
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-14

自我声明地点: 新会

生产者签章:

