

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307003405

ABB S.P.A. - ABB SACE Division (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB S.P.A. - ABB SACE Division (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB S.P.A. - ABB SACE Division
生产者地址: Via C. Pescaria n° 5, 24100 Bergamo ITALY
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: T6L; 详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: ABB S.P.A. - ABB SACE Division
生产企业地址: Via Enrico Fermi 14, IT-03100 Frosinone Italy

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A. - ABB SACE Division
地址: Via C. Pescaria n° 5, 24100 Bergamo ITALY
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035 395205
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2021-08-23
自我声明地点: Bergamo
指定签字人: ABB S.p.A.
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-08-23
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.onca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003405

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

T6 L 630
1 2 3

- 1: Tmax Series T 系列塑壳断路器, 框架型号 6
- 2: Breaking Level 额定分断能力: L
- 3: Rated Current 额定电流: 600A, 630A, 800A

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A. - ABB SACE Division
地址: Via C. Pescaria n° 5, 24100 Bergamo ITALY
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035 395205
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2021-08-23
自我声明地点: Bergamo
指定签字人: **ABB S.p.A.**
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-08-23
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003405

产品系列、型号、规格(附件):

T6L
Uimp 8kV;
Ur:1000V
当 Ue 与 AC415V, AC690V 时: In 600A, 630A, 800A,
过电流脱扣器类型:热磁式,电子式;
AC415V Ics=75kA;Icu=100kA;AC690V Ics=22.5kA;Icu=30kA;
Icw=7.6kA(1st600A, 630A),10kA(1st800A),
选择性类别目录:
板装,3P,4P热磁式,电子式,
当 Ue 与 AC1000V 时 In 630A, 800A;
过电流脱扣器类型:热磁式,电子式,
AC1000V Ics=6kA;Icu=12kA,
选择性类别目录:
板装,3P,4P电子式(L4P热磁式),
适用频率: 50-60Hz;
适用于隔离;
符合附录 N 的电子附件:
欠电压脱扣器 UVR: AC/DC 24-30V, 48V, 60V, 110-127V, 220-250V, 50-60Hz;
AC 380-440V, 180-525V, 50-60Hz

生产者联系信息

名称: ABB S.P.A. - ABB SACE Division
地址: Via C. Pescaria n° 5, 24100 Bergamo ITALY
联系人: Roberto Amboni
电话: +39 035 395205
电子邮箱: roberto.amboni@it.abb.com
自我声明时间: 2021-08-23
自我声明地点: Bergamo
指定签字人: 
签章: 

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 18621366988
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-08-23
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。