

제 2013-BO-0698-2 호



# 안 전 인 증 서

ABB AG

Schillerstrasse 72, 32425 Minden, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

방폭구조 전기기계·기구(Electro-Pneumatic Positioner)

## 형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

인 증 번 호

TZIDC-200(V18348-)

13-AV4BO-0698X

용량·등급

Ex d IIC T6...T4

정 격

Max. 30V<sub>AC/DC</sub>, Max. 20mA, Pneumatic pressure : Max. 6bar  
Tamb(T6): -40℃~65℃ / Tamb(T5): -40℃~80℃ / Tamb(T4) -40℃~85℃

## 인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

## 인 증 조 건

“Schillerstrasse 72, 32425 Minden, Germany” 에서 생산되는 제품에 한함  
(변경내역)

2013.11.20. 최초발급

2021.09.17. IECEx BVS 07.0030X Issue No.3 수정사항 확인 및 인증번호 X 기호 추가

2022.08.01. 사업장명 변경(ABB Automation Products GmbH → ABB AG)

2022년 08월 01일

한국산업안전보건공단

이사장

