

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980302000889

厦门ABB低压电器设备有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

厦门ABB低压电器设备有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 厦门ABB低压电器设备有限公司
生产者地址: 福建省厦门市翔安区厦门火炬高新区(翔安)产业区舩山西二路881号一层
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.3-2017
生产企业名称: 厦门ABB低压电器设备有限公司
生产企业地址: 福建省厦门市火炬高新区(翔安)产业区舩山西二路881号

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: 厦门
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000889

产品系列、型号、规格:

XT7D 1000, XT7D M 1000, XT7D 1250, XT7D M 1250, XT7D 1600, XT7D M 1600; 详情见附件

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: 厦门
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000889

产品系列、型号、规格(附件):

XT7D 1000, XT7D M 1000, XT7D 1250, XT7D M 1250, XT7D 1600, XT7D M 1600
额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
XT7D 1000, XT7D M 1000
约定发热电流(Ith): 1000A;
额定工作电压(Ue): AC415V, AC440V, AC690V, DC500V(3极串), DC750V(4极串);
额定工作电流(Ie): AC-23A, DC-22A: 1000A;
DC-23A: 1000A;
XT7D 1250, XT7D M 1250
约定发热电流(Ith): 1250A;
额定工作电压(Ue): AC415V, AC440V, AC690V, DC500V(3极串), DC750V(4极串);
额定工作电流(Ie): AC-23A, DC-22A: 1250A;
DC-23A: 1250A;
XT7D 1600, XT7D M 1600
约定发热电流(Ith): 1600A;
额定工作电压(Ue): AC415V, AC440V, AC690V, DC500V(3极串), DC750V(4极串);
额定工作电流(Ie): AC-23A, DC-22A: 1600A;
DC-23A: 1250A;
额定短时耐受电流(Icw): 20kA/1s;
额定短路接通能力(Icm)(峰值): 40kA;
使用类别: AC-23A, DC-22A, DC-23A;
极数: 3P, 4P;
频率: 50/60Hz;
辅助触头(证书编号: 2003010305102069):
KW-7;
2NC2NO, 4NC4NO, 6NC6NO, 15NC15NO;
Ith: 16A;
Ue/Ie: AC-12: AC250V/16A;
DC-12: DC250V/0.3A, DC125V/0.6A;
直流接线图:



联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: 厦门
生产者签章:




强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000889

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:



约定发热电流: 1000A, 1250A, 1600A

操作类型

M: 电动版

空白: 手动版

隔离开关标识

型号 XT7

联系人: 方斯地
电话: 0592-5725545
电子邮箱: Stephen-sidi.fang@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: 厦门
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。