



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : T 14031 / 763751**

Titulaire :  
*License Holder:*

**KAUFEL SA**  
206, Route de Saint Martin d'Ordon; 89330 PIFFONDS  
France

Site de fabrication :  
*Factory:*

**KAUFEL SA (N°2013BA)**  
206, Route de Saint Martin d'Ordon ; 89330 PIFFONDS  
France

Produit :  
*Product:*

**BAES d'évacuation à led NP**  
*BAES of evacuation with light-emitting diode NP*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

KAUFEL

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

PRIMO3 ET 60L A - 226 221K  
PRIMO3 ET 60L COM - 227 221K

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF EN 60598-1:2015+A1:2018  
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020  
NF EN 62034:2012  
NF C 71-820:1999  
NF C 71-800:2000  
NF 413:2006

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

TR n° 154242-717851 A/B/C - 172018-763753 Version 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / *License* T 14031 / 717861 du/of 30/05/2018. Mise à jour normative

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 23/08/2021

Date de fin de validité / *Expiry date:*

**Didier BOURGES**

Responsable des Opérations Certification / *Manager of Certification Operations*



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



Accréditation  
N° 5-0014  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license**  
**T 14031 / 763752**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Caractéristique	Valeur
Tension assignée / Rated voltage	230
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Puissance assignée / Rated power	0,5 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	65
Degré IK / IK degree	10
Flux assigné / Rated lumen output	45 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-Cd 2 x 1,2 V / 600mAh - KAUFEL 105BAT097 Ni-Cd 2 x 1,2 V / 600mAh - ARTS ENERGY 2 ecolife AA
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	4 LEDs
Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number)	
Télécommande/Remote control	oui
Autre / other	Résistance au fil incandescent à 960 °C