



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019010307264552

委托人名称、地址

北京 ABB 低压电器有限公司
北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

生产者（制造商）名称、地址

北京 ABB 低压电器有限公司
北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

生产企业名称、地址

北京 ABB 低压电器有限公司
北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

产品名称和系列、规格、型号

微型断路器

SE201, SE201-NA, SE202, SE203, SE203-NA, SE204, SE201L, SE201L-NA,
SE202L, SE203L, SE203L-NA, SE204L; 详见附件

产品标准和技术要求

GB/T10963. 1-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2019 年 12 月 26 日 有效期至：2024 年 12 月 26 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任：

陆楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2019010307264552

纸 号：

SE201, SE201-NA, SE202, SE203, SE203-NA, SE204,
SE201L, SE201L-NA, SE202L, SE203L, SE203L-NA, SE204L

Uimp:4kV;

Ui: 250V (1P, 1P+N), 500V (2P, 3P, 3P+N, 4P);

Ue: AC 230V (1P+N), AC 230/400V (1P), AC400V (2P, 3P, 3P+N, 4P);

In:

B: 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

C/D: 0, 5A, 1A, 1, 6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

瞬时脱扣特性: B 型, C 型, D 型;

Ics: 6000A(SE20.,), 4500A(SE20.L.);

Icn: 6000A(SE20.,), 4500A(SE20.L.);

极数: 1P, 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭), 2P, 3P, 3P+N (带三个保护极, N 极可开闭), 4P

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠

中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2019010307264552

纸 号：

型号解释：

Full type 型号		SE201L-C16NA							
		SE20	1	L	-	-NA	C	16	NA
Position 位置	Product 产品	√	√	√		√	√	√	
	package label 包装 标签	√	√	√	√		√	√	√

1—— Basic Type 产品系列：
SE20., SE20.L

2—— Number of Product Pole 保护极数：
1-1P, 2-2P, 3-3P, 4-4P

3—— breaking capacity
空白： 6kA
L: 4.5kA

4—— N Pole 中性极
-NA: with N Pole 带中性极
Blank: without N Pole 空白 不带中性极

5—— Instance Trip Type 瞬时脱扣特性
B-B 特性； C-C 特性； D-D 特性

6—— Rated Current 额定电流，
B: 6=6A, 10=10A, 13=13A, 16=16A, 20=20A, 25=25A, 32=32A, 40=40A, 50=50A, 63=63A
C, D: 0.5=0.5A, 1=1A, 1.6=1.6A, 2=2A, 3=3A, 4=4A, 6=6A, 8=8A, 10=10A, 13=13A, 16=16A,
20=20A, 25=25A, 32=32A, 40=40A, 50=50A, 63=63A

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：

陆 楠

中国质量认证中心