

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307003308



ABB新会低压开关有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB新会低压开关有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。


生产者名称: ABB新会低压开关有限公司
生产者地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: A B B 新会低压开关有限公司
生产企业地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-11-10
自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003308

产品系列、型号、规格:

XT4V、XT4X、XT4N DC、XT4S DC、XT4L DC、XT4V DC、XT4X DC、XT4V HVD8、XT4X HVD8; 规格参数详见附件


联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-11-10

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307003308



产品系列、型号、规格(附件):

上列参数:
XT4V, XT4X, XT4N DC, XT4S DC, XT4L DC,
XT4V DC, XT4X DC, XT4V HVD8, XT4X HVD8
Uimp: 8kV;
Ui: 1000V;
Ue: XT4V, XT4X
220/230/240VAC, 380VAC, 400/415VAC, 440/500/525VAC, 660/690VAC, 250VDC, 500VDC, 750VDC, 800VDC;
XT4N DC, XT4S DC, XT4L DC, XT4V DC, XT4X DC
250VDC, 500VDC, 750VDC, 800VDC;
XT4V HVD8, XT4X HVD8: 800VDC;
Ie: 16A, 20A, 25A, 32A(TMD);
40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 225A, 250A(TMA);
10A, 12.5A, 20A, 32A, 52A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A(MA);
40A, 63A, 100A, 160A, 250A(Ekip LSI/i, Ekip I, Ekip G-L SI/i, Ekip N-L SI/i, Ekip Z-L SI, Ekip LSI, Ekip L SIG, Ekip E-L SIG, Ekip DIP LSI/i, Ekip M DIP L, Ekip G DIP LSI/i);
40A, 63A, 100A, 160A(Ekip M-LIU, Ekip M DIP LIU);
40A, 63A, 100A, 160A, 200A(Ekip M-LRIU, Ekip M DIP LRIU);
40A, 63A, 100A, 160A, 250A(Ekip DIP LIU, Ekip DIP LSI, Ekip DIP L SIG);
100A, 160A, 250A(Ekip Touch LSI, Ekip Touch L SIG, Ekip Touch Measuring LSI, Ekip Touch Measuring L SIG);
100A, 160A, 200A(Ekip M Touch LRIU);
XT4V:
220/230/240VAC: Ics=Icu=200kA;
380VAC, 400/415VAC: Ics=Icu=150kA;
440VAC: Ics=Icu=150kA;
500VAC: Ics=Icu=70kA;
525VAC: Ics=Icu=50kA;
660/690VAC: Ics=Icu=25kA;
250/500VDC, 500VDC: Ics=Icu=100kA;
750VDC: Ics=Icu=50kA;
800VDC: Ics=Icu=50kA;
XT4X:
220/230/240VAC: Ics=Icu=200kA;
380VAC, 400/415VAC: Ics=Icu=200kA;
440VAC: Ics=Icu=200kA;
500VAC: Ics=Icu=100kA;
525VAC: Ics=Icu=100kA;
660/690VAC: Ics=Icu=100kA;
250/500VDC, 500VDC: Ics=Icu=100kA;
750VDC: Ics=Icu=70kA;
800VDC: Ics=Icu=70kA;
XT4N DC:
250/500VDC: Ics=Icu=36kA;
500VDC: Ics=Icu=36kA;
750VDC: Ics=Icu=25kA;
XT4S DC:
250/500VDC: Ics=Icu=50kA;
500VDC: Ics=Icu=50kA;
750VDC: Ics=Icu=36kA;
XT4L DC:
250/500VDC: Ics=Icu=65kA;
500VDC: Ics=Icu=85kA;
750VDC: Ics=Icu=50kA;
XT4V DC:
250/500VDC: Ics=Icu=100kA;
500VDC: Ics=Icu=100kA;
750VDC: Ics=Icu=50kA;


联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-11-10

自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307003308




产品系列、型号、规格(附件):

800VDC: Ics=Icu=50**kA:
XT4X DC
250/500VDC: Ics=Icu=100kA:
500VDC: Ics=Icu=100kA:
750VDC: Ics=Icu=70kA:
800VDC: Ics=Icu=70**kA:
XT4V HVD8
800VDC: Ics=Icu=50**kA:
XT4X HVD8
800VDC: Ics=Icu=70**kA:

Remark:

* XT4V/XT4X MA10...52 500-690Vac: Icu/Ics=5kA.

**需配置相应的高端子盖板以及绝缘板,其接线方式如下图,允许上接线及下接线



过电流脱扣器类型: 热磁式, 电子式;

选择性类别: A;

极数: 3P, 4P;

适用隔离:

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触点:

AUX250V, AUX-C 250V(证书编号: CQC2011010304501045),

3NO3NC, 5NO5NC;

Ui: 250V;

Ith: 6A;

Ue/Ie: AC-12: AC125V/6A, AC250V/6A;

AC-13: AC125V/6A, AC250V/6A;

AC-14: AC125V/6A, AC250V/5A;

AC-15: AC125V/5A, AC250V/4A;

DC-12: DC110V/0.5A, DC250V/0.3A;

DC-14: DC110V/0.05A, DC250V/0.03A;

AUX-C 400V(证书编号: CQC2013010305654881)

Ui: 400V;

Ith: 12A;

AC-15: AC250V/12A, AC400V/3A;

DC-13: DC125V/0.5A, DC250V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件: 带电子电路的辅助元件名称: 欠压脱扣器;

带电子电路的辅助元件额定电源电压: 12VAC/DC, 24-30VAC/DC, 48VAC/DC,

60VAC/DC,


110-127VAC/110-125VDC, 220-240VAC/220-250VDC, 380-440VAC, 480-525VAC

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-11-10
自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307003308




产品系列、型号、规格(附件):

50/60Hz:
直流产品接线方式示意图如下:



3P 外形 Diagram A



3P 外形 Diagram B

型号解释:

Tmax 系列塑壳断路器

XI4 ☐ ☐ ☐

1 2 3

- 1、断路器设计序号 Frame size: XI4
- 2、额定极限短路分断能力代号 Breaking level: V、X
- 3、额定电流段 Rated current (A): 160 (包括 160A 及 160A 以下的电流), 250 (160A 到 250A 的电流)

XI4 ☐ ☐ ☐

1 2 3 4


- 1、断路器设计序号 Frame size: XI4
- 2、额定极限短路分断能力代号 Breaking level: N、S、L、V、X
- 3、额定电流段 Rated current (A): 160 (包括 160A 及 160A 以下的电流), 250 (160A 到 250A 的电流)
- 4、特殊开关种类代号: DC、HVD8

联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
指定签字人:



自我声明时间: 2021-11-10
自我声明地点: 新会

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。