

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980304001081



ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety (生产者) 及 ABB 新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 确
认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任

ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety (生产者) 及 ABB 新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 声明
以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关
标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文
档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更
信息。

生产者名称:	ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
生产者地址:	Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	接触器
产品系列、型号、规格:	AF400-30-□□, AF460-30-□□; 规格参数详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称:	A B B 新会低压开关有限公司
生产企业地址:	广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产者联系信息

名称:	ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址:	Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人:	Jonas Estelli
电话:	+46 (0)21 32 46 01
电子邮箱:	jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间:	2021-09-15
自我声明地点:	Vasteras
指定签字人:	
签章:	

授权代表信息

名称:	ABB新会低压开关有限公司
地址:	广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人:	董秋宏
电话:	0750-6334646
电子邮箱:	donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间:	2021-09-15
自我声明地点:	新会
指定签字人:	
签章:	



ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001081

产品系列、型号、规格(附件):

上列参数:
AF400-30-*, AF460-30-*,
UE1000V;
Uimp:8kV;
AF400-30-*,
Ith:600A;
AC-3:Ue/Ie: 220-240V/380-400V/415V/440V/460A;
660-690V/350A, 1000V/155A;
AC-1:Ue/Ie:415V/690V/600A;
AF460-30-*,
Ith:700A;
AC-3:Ue/Ie: 220-240V/380-400V/415V/440V/460A;
660-690V/400A, 1000V/200A;
AC-1:Ue/Ie:415V/690V/700A;
额定: 3P;
Us: 24-60V d.c., 48-130V 50/60Hz d.c., 100-250V 50/60Hz d.c.,
250-500V 50/60Hz d.c.
配用辅助触点: (外置)
CAL18: CQC2009010304365505;
Ith: 16A;
AC-15: Ue/Ie:127V/5A, 230/240V/4A,400V/440V/3A, 500/690V/2A;
DC-13: Ue/Ie:24V/6A, 48V/2.8A, 72V/1A, 125V/0.55A, 250V/0.3A;
1NO1NC,2NO2NC

型号解释:

AF 460 - 3 0 - *
附件种类数量: 空白或 00: 没有附加附件; II: 附加一只 CAL18
系列附件; 22: 附加两只 CAL18 系列附件
常闭主触点时数 0: 0 时常闭主触点
常开主触点时数 3: 3 时常开主触点
额定电流规格: 400, 460 额定工作电压 380V
AC-3 下额定工作电流 400A 或 460A
系列名称: AF 系列接触器

生产者联系信息

名称: ABB Electrification Sweden AB, Motor Starting & Safety
地址: Motorgrand 20, 72161 Vasteras, Sweden
联系人: Jonas Estelli
电话: +46 (0)21 32 46 01
电子邮箱: jonas.estelli@se.abb.com
自我声明时间: 2021-09-15
自我声明地点: Vasteras
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB新会低压开关有限公司
地址: 广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人: 董秋宏
电话: 0750-6334646
电子邮箱: donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间: 2021-09-15
自我声明地点: 新会
指定签字人:

签章:

章:




ABB Electrification Sweden AB
Motor Starting & Safety

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。