

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980304001322



ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
生产者地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 热过载继电器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: ABB Bulgaria EOOD
生产企业地址: 1, Varna Str., 2850 Petrich, Bulgaria

生产者联系信息
名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
联系人: Matthias Sieder
电话: +49 151****
电子邮箱: Matthias.Sieder@de.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息
名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ppa.Corell Göbel

i.A. Matthias Sieder

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304001322



产品系列、型号、规格:

TA42DU, TA75DU, TA80DU Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue 690V; Ie 18-25, 22-32, 29- 42A (TA42DU), 18-25, 22-32, 29- 42, 36-52, 45-63, 60-80A (TA75DU), 29- 42, 36-52, 45-63, 60-80A (TA80DU); 脱扣级别: 10A, 20; 极数: 3P; IP20; 配用的辅助触头: (本体) Ith: 6A(NO), 10A(NC); AC-15: NO: Ue/Ie: 240V/1.5A, 440V/1A, 500V/1A; AC-15: NC: Ue/Ie: 240V/3A, 440V/1A, 500V/1A; DC-13: NO: Ue/Ie: 24V/1.25A, 125V/0.25A, 250V/0.04A; DC-13: NC: Ue/Ie: 24V/1.25A, 125V/0.25A, 250V/0.12A; 1NO1NC; 型号解释见附件

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
联系人: Matthias Sieder
电话: +49 151****
电子邮箱: Matthias.Sieder@de.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ppa.Corell Göbel
C. Göbel

i.A. Matthias Sieder

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001322

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

TA 42 D U - 25 - 20 -V1000
1 2 3 4 5 6 7

- 1 Thermal Overload Relay 热过载继电器
- 2 Current code 电流代号: 42, 75, 80
- 3 Phase failure protection 缺相保护
- 4 Reset manual or automatic 复位功能可选择手动或自动
- 5 Upper setting current 最大设定电流
- 6 Trip Class 脱扣级别: blank: 10A
-20: 20
- 7 Blank 空白: Standard version 标准版本

-V1000: Optional to indicate the ATEX version (Trip class 10 only)ATEX 认证版本 (仅适用于脱扣级别 10A)

-RT: Ring Tongue terminal version 环型端子版本

M: Marketing Variant 市场特定型号

Standard types			Standard types		
Order code	Type long	Setting range	Order code	Type long	Setting range
ISAZ311201R1001	TA42DU-25	18-25	ISAZ311401R1001	TA42DU-25-20	18-25
ISAZ311201R1002	TA42DU-32	22-32	ISAZ311401R1002	TA42DU-32-20	22-32
ISAZ311201R1003	TA42DU-42	29-42	ISAZ311401R1003	TA42DU-42-20	29-42
ISAZ321201R1001	TA75DU-25	18-25	ISAZ321401R1001	TA75DU-25-20	18-25
ISAZ321201R1002	TA75DU-32	22-32	ISAZ321401R1002	TA75DU-32-20	22-32
ISAZ321201R1003	TA75DU-42	29-42	ISAZ321401R1003	TA75DU-42-20	29-42
ISAZ321201R1004	TA75DU-52	36-52	ISAZ321401R1004	TA75DU-52-20	36-52
ISAZ321201R1005	TA75DU-63	45-63	ISAZ321401R1005	TA75DU-63-20	45-63
ISAZ321201R1006	TA75DU-80	60-80	ISAZ321401R1006	TA75DU-80-20	60-80
ISAZ331201R1003	TA80DU-42	29-42	ISAZ331401R1003	TA80DU-42-20	29-42
ISAZ331201R1004	TA80DU-52	36-52	ISAZ331401R1004	TA80DU-52-20	36-52
ISAZ331201R1005	TA80DU-63	45-63	ISAZ331401R1005	TA80DU-63-20	45-63
ISAZ331201R1006	TA80DU-80	60-80	ISAZ331401R1006	TA80DU-80-20	60-80
ISAZ381201R1003	TA80DU-42-RT	29-42			
ISAZ381201R1004	TA80DU-52-RT	36-52			
ISAZ381201R1005	TA80DU-63-RT	45-63			
ISAZ381201R1006	TA80DU-80-RT	60-80			

Standard types		
Order code	Type long	Setting range
ISAZ311201R2001	TA42DU-25M	18-25
ISAZ311201R2002	TA42DU-32M	22-32
ISAZ311201R2003	TA42DU-42M	29-42
ISAZ321201R2001	TA75DU-25M	18-25
ISAZ321201R2002	TA75DU-32M	22-32
ISAZ321201R2003	TA75DU-42M	29-42
ISAZ321201R2004	TA75DU-52M	36-52
ISAZ321201R2005	TA75DU-63M	45-63
ISAZ321201R2006	TA75DU-80M	60-80
ISAZ331201R2003	TA80DU-42M	29-42
ISAZ331201R2004	TA80DU-52M	36-52
ISAZ331201R2005	TA80DU-63M	45-63
ISAZ331201R2006	TA80DU-80M	60-80

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
联系人: Matthias Sieder
电话: +49 151****
电子邮箱: Matthias.Sieder@de.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-03-29
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

ppa.Corell Göbel

i.A. Matthias Sieder

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。